



ŚREDNICE PODEJŚĆ	
UMYWALKA	Ø16mm PP
ZLEW	Ø16mm PP
NATRYSK	Ø20mm PP
PISUAR	Ø20mm PP
MISKA USTĘPOWA	Ø20mm PP
FUNKT CZERPALNY	Ø20mm PP

UWAGA:

- Instalację wykonać z rur PP:
 - przewód ciepłej wody z rur PP PN20 stabilizowanych perforowaną wkładką aluminiową
 - przewód cyrkulacji z rur PP PN20 stabilizowanych perforowaną wkładką aluminiową
 - przewód wody zimnej z rur PP PN10 i PN20
- Wszystkie rury ciepłej wody należy zaizolować pianką poliuretanową.

BBC BEST BUILDING CONSULTANTS

Nadzory i doradztwo budowlane ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew		Inwestor / Zamawiający	
Powiat Sochaczewski 96-500 Sochaczew ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65		Tytuł rysunku Rzut II piętra - instalacja wody	
Projekt: przebudowy pomieszczeń byłego internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie oraz dla potrzeb dydaktycznych ZS RCKU w Sochaczewie Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, dz. nr ewid. 2005/20, obręb 0010 Sochaczew Wschód		Projektant mgr inż. Norbert Bukowski	
Sprawdzający mgr inż. Emilia Mendięgrat		Nr uprawnień MAZ0480/POOS/10	
Stadium Branża Sanitarna		Skala 1:100	
Data 2016.05		Projekt Budowlany	
N projektanta Branża Sanitarna		Skala 1:100	
N projektu -		Numer rysunku 04.3PB-04	
-		Rev. -	
-		Str. -	

LEGENDA:

- przewód wody zimnej
- przewód hydrotowy
- przewód wody cyrkulacyjnej
- przewód wody ciepłej
- zawór odcinający
- hydrant H DN25 20/30 z węzłem półstycznym + gaśnicą proszkową ABC 6kg
- gaśnica proszkowa ABC 2kg
- gaśnica proszkowa ABC 4kg
- elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody
- pion wody

PW1..PW9