

PKI
Ø110mm

- oznaczenie pionu kanalizacji san.

DETAL PRZEJŚCIA RURY
PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE


rura PVC

masa twardo elastyczna
nieprzepuszczająca zaprawek i
odporna na penetrację insektów

tuleja ochronna

3. Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytyw lub obejm montowanych pod kcielihami.

4. Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji lub na każde 4m wysokości pionu co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwnie zabezpieczające rurociąg przed dociskaniem.



BBC BEST BUILDING
CONSULTANTS

Nadany i doręczony budowlanie
Lubasz Zdechowski
ul. gen. Bema 42A
86-300 Żyromiech

Investor / Zamawiający

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

Powiat Sochaczewski

96-500 Sochaczew

Nadany i doręczony budowlanie

Lubasz Zdechowski
ul. gen. Bema 42A
86-300 Żyromiech

Projektant

mgr inż. Norbert Bukowski

Imię i nazwisko

mgr inż. Norbert Bukowski

Nr uprawnień

MAZ0460/P-0005/10

Sprawdzający

mgr inż. Emilia Mordygał

Imię i nazwisko

mgr inż. Emilia Mordygał

Nr uprawnień

MAZ0070/P-0005/12

Stadium

Projekt Wykonawczy

Imię i nazwisko

mgr inż. Emilia Mordygał

Nr uprawnień

MAZ0070/P-0005/12

Bazanta

Projekt Wykonawczy

Imię i nazwisko

mgr inż. Emilia Mordygał

Nr uprawnień

MAZ0070/P-0005/12

Skala

1:100

Imię i nazwisko

mgr inż. Emilia Mordygał

Nr uprawnień

MAZ0070/P-0005/12

Data

2016.05

Imię i nazwisko

mgr inż. Emilia Mordygał

Nr uprawnień

MAZ0070/P-0005/12