



LEGENDA:

- - instalacja kanalizacyjna
- PK1 Ø110mm - oznaczenie pionu kanału

ŚREDNICE PODEJŚĆ	
UMYWALKA	Ø50mm PVC
ZLEW	Ø50mm PVC
NATRYSK	Ø50mm PVC
PISUAR	Ø50mm PVC
MISKA USTĘPOWA	Ø110mm PVC
WPUST PODŁOGOWY	Ø50mm PVC

UWAGI:

- Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.
- Spadki Ø110 PVC podejść powinny wynosić minimum 2‰,
- Spadki Ø160 PVC podejść powinny wynosić minimum 1,5‰,
- Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm montowanych pod kielichami.
- Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji lub na każde 4m wysokości pionu co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne zabezpieczające rurociąg przed dociskiem.