

"Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- Sochaczew" Sp. z o.o.
96-500 Sochaczew
ul Rozłazłowska 7

Powiat Sochaczewski
96-500 Sochaczew,
Piłsudskiego 65

Nr wniosku: 362

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA 076/2021

Do sieci kanalizacyjnej urządzeń i instalacji kanalizacyjnych

W odpowiedzi na wniosek z dnia: **2021-04-07** w oparciu o ustawę z dnia 28 czerwca 2019 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019 poz. 1437) wydaje się następujące warunki przyłączenia obiektu /rodzaj budynku/: projektowanego budynku do sieci kanalizacyjnej.

Miejsce odbioru ścieków:

Rozbudowa istniejącego budynku

Sochaczew, ul. Jana Matejki 18 (dz. nr ew 1693 obr. Chodaków)

Rodzaj odprowadzania ścieków:

a. socjalno-bytowych

do następujących odbiorników

- umywalka	9	szt.	zlewozmywak	3	szt.
- wanna		szt.	ubikacja	5	szt.
- natrysk	5	szt.	punkt czerpany		szt.

Maksymalny odbiór ścieków wyniesie: **2,5** m³/h

Jakość ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25.10.2016 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2016 poz. 1757)

Warunkiem przyłączenia jest:

- wykonanie projektu zgodnie z istniejącymi przepisami oraz uzgodnienie w "ZWIK-Sochaczew" Sp.z o.o.
- wykonanie przyłącza zgodnie z istniejącymi przepisami oraz wytycznymi "ZWIK-Sochaczew" Sp.z o.o.
- podpisanie umowy na odprowadzanie ścieków.

Realizując wytyczne warunki należy bazować na istniejącym przyłączy kanalizacji sanitarnej PVC 160 wybudowanym przez ZWiK w pasie drogowym ulicy Jana Matejki dla potrzeb dz. nr ew. 1693.

Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne związane z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej (odcinka od instalacji kanalizacyjnej odbiorcy do sieci kanalizacji sanitarnej) służącego do przyłączenia instalacji kanalizacyjnej znajdującej się w obiekcie odbiorcy:

- średnica 160 mm,
 - długość wg. projektu,
 - materiał PVC SN8 lite,
 - w przypadku lokalizacji przyborów sanitarnych poniżej poziomu terenu, należy zastosować klapę zwrotną.
 - w przypadku odprowadzania ścieków innych niż fekalne o zwiększonym stężeniu zanieczyszczeń, należy na przyłączy kanalizacji sanitarnej zamontować separator odpowiedni do właściwości zanieczyszczeń.
- Dokumentację separatora należy uzgodnić w ZWiK - Sochaczew Sp.zo.o.

Przewidywalny zakres rzeczowy niezbędnej budowy/ rozbudowy sieci kanalizacyjnej nie dotyczy.

Przyłącze i instalacja kanalizacyjna powinny być wykonane zgodnie z istniejącymi przepisami, wytycznymi "Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew" Sp.z o.o. oraz uzgodnioną dokumentacją projektową.

Wykonanie włączenia przyłącza do sieci należy dokonać pod nadzorem "Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew" Sp z o.o.

Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.

Warunki techniczne wydano na wniosek: **Powiat Sochaczewski**

Przygotował: **Adam Pawłowski**


Prezes Zarządu
Magdalena Kaczorowska

**„Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- Sochaczew” Sp. z o.o.**
ul. Rozłazłowska 7, 96-500 Sochaczew
Regon 015625292, NIP 837-16-66-938
KRS 0000191418

Potwierdzam odbiór: Warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
oraz Procedur podłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej:

"Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- Sochaczew" Sp. z o.o.
96-500 Sochaczew
ul Rozłazłowska 7

Powiat Sochaczewski
96-500 Sochaczew,
Piłsudskiego 65

Nr wniosku: 362

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA 077/2021

Do sieci wodociągowej urządzeń i instalacji wodociagowych

W odpowiedzi na wniosek z dnia: **2021-04-07** w oparciu o ustawę z dnia 28 czerwca 2019 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019 poz. 1437) wydaje się następujące warunki przyłączenia obiektu /rodzaj budynku/: projektowanego budynku do sieci wodociągowej.

Miejsce dostawy wody:

**Rozbudowa istniejącego budynku
Sochaczew, ul. Jana Matejki 18 (dz. nr ew 1693 obr. Chodaków)**

Woda będzie używana do następujących celów:

a. socjalno-bytowych

do następujących odbiorników

- umywalka	9	szt.	zlewozmywak	3	szt.
- wanna		szt.	ubikacja	5	szt.
- natrysk	5	szt.	punkt czerpany		szt.

Maksymalny odbiór wody wyniesie: **7,2** m³/h

Warunkiem przyłączenia jest:

- wykonanie projektu zgodnie z istniejącymi przepisami oraz uzgodnienie w "ZWIK-Sochaczew" Sp.z o.o.,

Realizując wytyczne warunki należy bazować na istniejącym przyłączy wodociagowym, dla zapewnienia wody na cele p. poż. konieczne jest zastosowanie zestawu hydroforowego. Istnieje również możliwość wykonania nowego przyłącza z włączeniem do sieci wodociagowej PE 110 na wysokości dz. nr 913/3.

Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne związane z budową przyłącza (odcinka wodociągu, od wodociągu zasilającego do wodomierza) służącego do przyłączenia instalacji wodociągowej znajdującej się w obiekcie odbiorcy:

- średnica mm, wg. projektu
- długość wg. projektu,
- materiał PE 100,
- na przyłączy w miejscu włączenia zamontować zasuwę domową,
- przebieg przyłącza oznaczać taśmą metaliczną.

Przewidywalny zakres rzeczowy niezbędnej budowy/ rozbudowy sieci wodociągowej nie dotyczy.

Minimalne ciśnienie wody w miejscu dostawy 0,1 MPa.

Wymaganie dotyczące dokonania pomiaru i kontroli dostawy wody:

- miejsce usytuowania wodomierza: pomieszczenie techniczne,
- typ objętościowy z odczytem radiowym, średnica 25 mm,
- sposób montażu poziomo poziomo,
- stosować zawory grzybkowe
- zamontować zawór antyskażeniowy.

Przyłącze wodociągowe powinno być wykonane zgodnie z istniejącymi przepisami, wytycznymi "Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew" Sp.z o.o. oraz uzgodnioną dokumentacją projektową.

Wykonanie włączenia przyłącza do sieci pod nadzorem "Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew" Sp z o.o.

Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.

Warunki techniczne wydano na wniosek: **Powiat Sochaczewski**

Przygotował: **Adam Pawłowski**

Prezes Zarządu

Magdalena Kaczorowska

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- Sochaczew” Sp. z o.o.
ul. Rozłazłowska 7, 96-500 Sochaczew
Regon 015625292, NIP 837-16-66-938
KRS 0000191418

Potwierdzam odbiór: Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
oraz Procedur podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej:



