

Sochaczew, dnia 13 lutego 2013 roku

**ZARZĄD POWIATU**  
w Sochaczewie  
96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

## Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 272.02.1.2013

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynków Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie w ramach projektu: Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Załuskowie i Młodzieszynie – współfinansowanego ze środków NFOŚiGW”**

W związku ze skierowanymi zapytaniem dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając ich źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz.759 z późn. zmianami) – przekazuje treść zapytań i informuje, co następuje:

Zapytania:

### ZAPYTANIE DO ZAMAWIAJĄCEGO

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej na dachach budynku Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w ramach projektu: Działanie energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Załuskowie i Młodzieszynie- współfinansowane ze środków NFOŚiGW

W związku z niejasnościami pytamy:

1. Proszę o wskazanie - wyselekcjonowanie parametrów , które będą brane przez Zamawiającego, jako parametry równowazne.
2. Jakie znaczenie ma ciśnienie robocze 10 bar, gdzie kolektory słoneczne kiedy pracować do ciśnienia 6 bar?
3. Czy Zamawiający zezwala na zamianę kolektorów z harfa pojedyncza na meandre?

4. W związku z wyrokiem KIO 2316/12: „W ocenie Izby zdefiniowana przez Zamawiającego równoważność nie uprawnia do zadanych parametrów w oferowanych urządzeniach z projektowanymi urządzeniami, a w szczególności zadania wszystkich parametrów na poziomie nie niższym od podanych w projekcie budowlano wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zamawiający posługując się określeniem „nie gorszych” dla zdefiniowania równoważności wprowadził definicje o charakterze subiektywnym, a nie o charakterze obiektywnym czy wymiernym.” Prosimy o zniesienie częściowo parametrów w celu zwiększenia zasad uczciwej konkurencji.

Proszę o wprowadzenie zmian:

\*zamiast a1 nie większy niż 3,5 W/m<sup>2</sup>K NA nie większy niż 4 W/m<sup>2</sup>K,

\*zamiast a2 nie większy niż 0,01 W/m<sup>2</sup>K<sup>2</sup> – NA nie większy niż 0,1 W/m<sup>2</sup>K<sup>2</sup>,

\*możliwość łączenia szeregowo minimum do 12 szt – NA minimum 6 szt,

\*Maksymalne ciśnienie robocze min 10 bar – NA min 6 bar,

\*konstrukcja absorbera, harfa pojedyncza – NA harfa lub meandra.

5. Proszę wyjaśnić co za znaczenie ma możliwość łączenia szeregowego min do 12 szt. Nie ma to większego znaczenia przy pracy kolektorów. Czy Zamawiający dopuszcza kompensacje w połowie – czyli po 6 szt?

Odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, które spełniają wymagania określone przez SIWZ.

Ad.2. Zamawiający podtrzymuje wartość podaną w SIWZ.

Ad.3. Zamawiający zezwala zmianę kolektorów na meandrę.

Ad.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o parametrach równych lub wyższych, niż zostało to określone w SIWZ.

Ad.5. Zamawiający dopuszcza wskazaną w zapytaniu kompensację.

Z poważaniem

STAROSTA

Tadeusz Koryś