

Sochaczew, dnia 3 czerwca 2015 roku

ZARZĄD POWIATU
w Sochaczewie
96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 272.11.1.2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wymianę istniejących opraw oświetlenia wewnętrznego na oprawy oświetleniowe w technologii LED dla trzech kondygnacji w budynkach A i B oraz w pomieszczeniach warsztatowych Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie przy alei XX – lecia 12 w ramach projektu: Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie – współfinansowanego ze środków NFOŚiGW”

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając jego źródła, Zamawiający – zgodnie z treścią art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z późn. zmianami) – przekazuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Zapytania:

1. Z projektu wynika że umiejscowienie nowych opraw nie zawsze pokrywa się z istniejącymi oprawami. Wiąże się to z koniecznością przedłużenia obwodów elektrycznych do projektowanej lokalizacji opraw. Czy dopuszcza się doprowadzenia nowej instalacji w korytkach instalacyjnych?
2. Czy w pracach dodatkowych należy przewidzieć malowanie całego sufitu w sytuacji kiedy oprawy projektowane będą w innych miejscach niż oprawy istniejące?
3. Czy istnieje możliwość otrzymania (udostępnienia) dokumentacji z lokalizacją istniejących opraw? Byłoby to bardzo pomocne przy weryfikacji przesunięć między nowymi oprawami a istniejącymi.

Odpowiedzi:

- ad.1) Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
- ad.2) Zamawiający nie przewiduje potrzeby uwzględniania malowania całego sufitu w takiej sytuacji.
- ad.3) Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia takiej dokumentacji.

Z poważaniem

STAROSTA
Jolanta Gonta