



2x ramka 3 krotna, 2x ramka czterokrotna,  
14x mechanizma łącznika jednobiegowego z  
wskaźnikiem zadziałania

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	E1 [lx]	E2 [lx]
0.01	PRZEDSIONEK		100
0.02	POCZEKALNIA		100
0.03	STANOWISKA OBSŁUGI		300
0.04	ZAPLECZE BIUROWE		200
0.05	KOMUNIKACJA		100
00.6	SANITARIAT		200
0.07	SZATNIA DLA PRACOWNIKÓW		200

E1 - obliczona wartość średniego natężenia oświetlenia  
 E2 - wartość średniego natężenia oświetlenia wymagana przez normę PN-EN 12464-1:2004  
 AW - oprawa z modułem awaryjnym 2 godzinnym

## Opis oświetlenia

- |   |    |       |    |     |     |          |       |       |      |     |                |
|---|----|-------|----|-----|-----|----------|-------|-------|------|-----|----------------|
| 1 | 21 | Thorn | 96 | 008 | 887 | CHALICE  | 190H  | 1X26W | TC-D | LD  | [STD]          |
| 2 | 18 | Thorn | 96 | 010 | 741 | OMEGA    | MB    | 4x18w | T26  | CP  | DMB L000 [STD] |
| 3 | 6  | Thorn | 96 | 235 | 386 | CINQLINE | 3X14W | HF    | WL4  | DSB | L000 [STD]     |
| 4 | 7  | Thorn | 96 | 235 | 390 | CINQLINE | 4X14W | HF    | WL4  | DSB | L000 [STD]     |
| 5 | 10 | Thorn | 96 | 235 | 390 | CINQLINE | 4X14W | HF    | WL4  | DSB | L000 [STD]     |

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBU" s.c. Dmosin II nr 89 B, 95-061 Dmosin PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155			
PROJEKTANT  Janusz Bojanowski upr. bud. 195/68, 248/89WŁ		NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, NUMERY EVIDENCYJNE, DZIAŁEK  Adaptacja parteru na potrzeby Urzędu Komunikacji Sochaczew ul. Piłsudskiego 63	SKALA
PODPIS	DATA czerwiec 2009	NAZWA I ADRES INWESTORA  Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul. 1-go Maja 16	NR RYSUNKU  E/1
ASYSTENT PROJEKTANTA  mgr inż. Łukasz Śnitko			
SPRAWDZAJĄCY inż. elek. Zbigniew Wojnarowski upr. nr GP.II-8346-263/76		PRZEDMIOT RYSUNKU	NR STRONY
PODPIS		Instalacja oświetleniowa. Rzut parteru.	E9
DATA czerwiec 2009			