



przekrój A-A



DETAL "A"



Lp.	DN	D ₁	D ₂	D ₃	Zakres stosowania [mm]	Średnica otworu - max [mm]
9	150	155	275	307	156 - 172	200

OZNACZENIA:

- ① PALNIK GAZOWY MODULOWANY (PROJ.)
- zakres mocy: 45 / 125 – 390 kW
 - ścieżka gazowa na 33,3 Nm³/h
 - minimalne ciśnienie gazu na wlocie ścieżki gazowej 1,8 kPa
 - głowica palnika ø 140 x 216 mm
 - zasilanie elektryczne 1 f; 230 V; 50 Hz; 0,6 kW (istn.)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. Zygmunt Pierzchawka	5/93/OP, 161/93/Op	06.2017	
OPRACOWAŁ		mgr inż. Jarosław Pierzchawka	spec. instal.-inżynieryjna	06.2017	
INWESTOR	POWIAT SOCHACZEWSKI, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 65, 96-500 SOCHACZEW				
INWESTYCJA	PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ NA OLEJOWĄ - ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W SOCHACZEWIE, UL. J. PIŁSUDSKIEGO 51				
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT I PRZEKRÓJ KOTŁOWNI - WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA				SKALA 1:50
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR. PROJEKTU	NR. RYSUNKU	NR. ZMIANY	
KG/SO/PRB	PB	01/06	RYS. NR 4		