



1 PALKIN GAZOWY MODULOWANY (PROJ.)

- zakres mocy: 45 / 125 – 390 kW
- średnica gazowa na 33,3 Nm³/h
- minimalne ciśnienie gazu na wlocie szczyt gazowej 1,8 kPa
- gwintowa palnika ø 140 x 216 mm
- zasilanie elektryczne 1 f; 230 V; 50 Hz; 0,6 kW (istn.)

| | | | | |
|----------------|---|-------------|------------|---------------|
| INWESTYCJA | PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ NA OLEJOWĄ, - ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W SOCHACZEWIE, UL. J. PIŁSUDSKIEGO 51 | | | SKALA 1:50 |
| Tytuł rysunku | RZUT I PRZECIÓW KOTŁOWNI - WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA | | | |
| Symbol obiektu | Stadium | Nr projektu | Nr rysunku | Nr zmiany |
| KG/50/PRB | PW | 01/06 | RYS. NR 4 | |