


Lp.	DN	D ₁	D ₂	D ₃	Zakres słowowania [mm]	Średnica otworu - max [mm]*
9	150	155	275	307	158 - 172	200

OZNACZENIA:

- 1) PALNIK GAZOWY MODULOWANY (PROJ.)**
- zakres mocy: 45 / 125 – 390 kW
 - ścieżka gazowa na 33,3 Nm³/h
 - minimalne ciśnienie gazu na wlocie ścieżki gazowej 1,8 kPa
 - głowica palnika ø 140 x 216 mm
 - zasilanie elektryczne 1 f; 230 V; 50 Hz; 0,6 kW (istn.)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		IMIĘ i NAZWISKO		NR. UPRAWNIENI i SPECJALNOŚĆ		DATA		PODPIS	
		PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Zygmunt Pierzchawka		5/93/OP, 161/93/Op spec. instal.-inżynieryjna		06.2017		
		OPRACOWAŁ	mgr inż. Jarosław Pierzchawka		-		06.2017		
INWESTOR		POWIAT SOCHACZEWSKI, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 65, 96-500 SOCHACZEW							
INWESTYCJA		PRZEBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA GAZOWĄ - ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W SOCHACZEWIE, UL J. PIŁSUDSKIEGO 51							
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT I PRZEKRÓJ KOTŁOWNI - WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA						SKALA 1:50	
SYMBOL OBIEKTU		STADIUM	NR PROJEKTU			NR RYSUNKU		NR ZMIANY	
KG/SO/PRB		PB	01/06			RYS. NR 4			