

Sochaczew, dnia 4 października 2017 roku

**ZARZĄD POWIATU**  
w Sochaczewie  
96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

## **Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu**

Sygn. post.: ZP.272.02.2017

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę istniejących kotłowni olejowych na kotłownie gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (ZS CKP) i w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) – z podziałem na 2 zadania”**

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz.1579) przekazuję treść pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu pn. „Przebudowa istniejących kotłowni olejowych na kotłownie gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (ZS CKP) i w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) – z podziałem na 2 zadania”

### **Pytanie:**

Czy do wykonawcy należy zakup samej szafki gazowej o wymiarach 160x120x60cm, czy również zakup całego punktu redukcyjno – pomiarowego znajdującego się w tej szafce, na rysunku nr 6 w obu zadaniach?

### **Odpowiedź:**

Do wykonawcy należy zakup samej szafki gazowej o wymiarach 160x120x60cm.

**STAROSTA**  
  
Jolanta Gonta