

Sochaczew, dnia 15 lipca 2016 roku

ZARZĄD POWIATU
w Sochaczewie
96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: ZP.272.03.1.2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę przyobiektowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie”

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz.2164 z późn. zmianami), Zamawiający przekazuje treść pytań Wykonawcy i udzielonych odpowiedzi w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę przyobiektowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie”:

Zapytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oczyszczalni ścieków pracującej w technologii innej niż zaprojektowane złoże obrotowe?
2. Czy Zamawiający uzna za równoważne oczyszczalnie pracujące w technologii osadu czynnego lub zanurzonego złoża biologicznego?
3. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie oczyszczalni, których zbiorniki są wykonane z innego materiału niż zaprojektowane GRP?

Odpowiedzi:

- ad.1) Zamawiający nie dopuszcza zastosowania oczyszczalni ścieków pracującej w technologii innej, niż zaprojektowane złoże obrotowe.
- ad.2) Zamawiający nie uzna za równoważne oczyszczalnie pracujące w technologii osadu czynnego lub zanurzonego złoża biologicznego.
- ad.3) Zamawiający dopuszcza zastosowanie oczyszczalni ścieków, których zbiorniki są wykonane z innego materiału, niż zaprojektowane GRP (żywice poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym), z wyłączeniem stosowania zbiorników z betonu i stali, o ile zaproponowane zbiorniki posiadać będą parametry nie gorsze, niż zaprojektowane zbiorniki z GRP.

Z poważaniem,

STAROSTA

Jolanta Gonta