

UWAGI:

1. W pomieszczeniu rozdziału ciepła wszystkie rurciągi należy wykonać z rur stalowych, natomiast po wyjściu :
   - instalacja c.o.: rury z sieciowanego polietylenu z warstwą antydyfuzyjną do montażu instalacji grzewczej,
2. Instalację c.o. należy prowadzić w bruzdzie ściennej.W miejscach gdzie jst to niemożliwe nalezy rurociągi obudowac płytą kartonowo-gipsową.
3. Podejścia do poszczególnych grzejników zgodnie z opracowaniem graficznym
4. Przejścia prez przegrody należy wykonywać w osłonach z rur stalowych i odpowiedniej odporności ogniowej.
5. Przewody należy prowadzic w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń zgodnie z wytycznymi producenta rur.
6. Instalację należy prowadzić ze spadkiem w kierunku źródła ciepła.



- przewody zasilające c.o.
- przewody powrotne c.o.
- inst. wody ciepłej
- inst. wody cyrkulacyjnej
- inst. wody zimnej
- inst. wody na cele p.poż.
- inst. olejowa
- inst. zasilania nagrzewnic

PW	INSTALACJE SANITARNE	Greg project Architektura&Budownictwo Grzegorz Michalski ul. S. Borodzicza 1a 06-400 Ciechanów Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com
Projektant w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. Mariusz Słowiński Upr. Nr. ewid. LOD /2686/PWOS/15		
Sprawdzający w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. Jakub Mik Upr. Nr. ewid. LOD /2149/POOS/13		
Zespół projektowy:		Podpis:
mgr inż.Katarzyna Rutkowska-Błaszczyk		
Temat projektu:	Budowa dwóch budynków o środków opiekuńczo-wychowawczych z dwoma garażami wolnostojącymi wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	
Inwestor:	Starosta Sochaczewski ul. Marsz. J.Pi łsudskiego 65 96-500, Sochaczew	
Adres inwestycji:	działki nr 23/7, 23/8, obręb: 0016 Giżyce, gmina Iłów	
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU INSTALACJA C.O. I C.T.	

Numer projektu	Branża:	Faza projektu:	Data:	Skala:	Numer rysunku:
	sanitarna	PW	31.01.2020r.	1:100	PW-IS-10