Centralka DT

Pompa UNILIFT

wentylator nawiewny ścienny

wentylator wyciągowy dachowy

Centrala nawiewno-wywiewna SLIM 800 EC podwieszana z wymiennikiem krzyżowym, filtry klasy G4 Vn=1040m3/h Vw=670m3/h

Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym, filtry klasy G4 Vn=1780m3/h Vw=1040m3/h Qgrz.=7,2kW

Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym, filtry klasy G4 Vn=1405m3/h Vw=800m3/h Qgrz.=6kW

Centrala nawiewno-wywiewna SLIM 600 EC podwieszana z wymiennikiem krzyżowym, filtry klasy G4 Vn=530m3/h Vw=530m3/h

Wentylator kanałowy 9/250 Vw=225m3/h

ZG — zestaw gniazdowy 2x GN16A, 230V, ramka podwójna 3x GN DATA 16A, 230V, 2xRJ45 (int lub tel), ramka poczwórna

Gniazdo 1-faz podtynkowe podwójne 2x2P+Z, 16A/230V

Gniazdo 1-faz podtynkowe podwójne 2x2P+Z, 16A/230V, IP44

Puszka natynkowa 3-faz wraz z grzebieniem, 16A/230V, IP44

**UWAGI:**

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym jest integralną częścią.
2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowa, wykończeniowa, użytkowe, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
6. Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

**OZNACZENIA :**

- Strop żelbetowy monolityczny wylewany na mokro nad parterem - grubość wg projektu konstrukcji
- Ściana zewnętrzna z pustaków ceramicznych gr. ocieplona styropianem 15 cm
- Ściana wewnętrzna z pustaków ceramicznych
- Ściana działowa z pustaków ceramicznych
- Ściana fundamentowa z pustaków betonowych g

# PW — ELEKTRYKA


Architektura&Budownictwo
Greg project
Grzegorz Michalski
ul. S. Borodzicza 1a
06-400 Ciechanów
Tel. 504-544-024
e-mail: gm.budownictwo@gmail.com


| | |
|---|---|
| Projektant w specjalności elektrycznej: | Pieczęć, podpis: |
| **mgr inż. Arkadiusz Karwat**<br>**upr. nr LUB/0212/POOE/11**<br>w specjalności elektrycznej | |
| Sprawdzający w specjalności elektrycznej: | Pieczęć, podpis: |
| **mgr inż. Remigiusz Karwat**<br>**nr upr. LUB/0090/PWOE/11**<br>w specjalności elektrycznej | |

| | |
|---|---|
| Temat projektu: | Budowa dwóch budynków o środków opiekuńczo-wychowawczych z dwoma garażami wolnostojącymi wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu |
| Inwestor: | Starosta Sochaczewski<br>ul. Marsz. J.Piłsudskiego 65<br>96-500, Sochaczew |
| Adres inwestycji: | działki nr 23/7, 23/8, obręb: 0016 Głyce, gmina Iłów |
| Nazwa rysunku: | **RZUT PARTERU - INST EL** |

| Numer projektu | Branża: | Faza projektu: | Data: | Skala: | Numer rysunku: |
|---|---|---|---|---|---|
| | elektryka | PW | 31.01.2019 | 1 : 100 | PW-E-03 |