



Centrala nawiewno-wyiewna SLIM 800 EC  
podwieszana z wymiennikiem krzyżowym,  
filtry klasy G4  
Vn=1040m<sup>3</sup>/h  
Vw=670m<sup>3</sup>/h

Nagrzewnica kanałowa  
wodna 315/45T  
Qmax=4,5kW

Centrala nawiewno-wyiewna  
z wymiennikiem obrotowym,  
filtry klasy G4  
Vn=1780m<sup>3</sup>/h  
Vw=1040m<sup>3</sup>/h  
Qgrz=7,2kW

Nagrzewnica kanałowa  
wodna 250/25T  
Qmax=2,5kW

Centrala nawiewno-wyiewna SLIM 600 EC  
podwieszana z wymiennikiem krzyżowym,  
filtry klasy G4  
Vn=530m<sup>3</sup>/h  
Vw=530m<sup>3</sup>/h

- kanaly nawiewne
- kanaly wyiewne
- kanaly transferowe
- podcięcie drzwi 200cm<sup>2</sup>

PW	<b>INSTALACJE SANITARNE</b>	 ul. S. Borodajewa 1a 55-100 Chełmów Tel. 504 544 024 e-mail: gregproject@wp.pl
mgr inż. Mariusz Słowiński Upr. Nr. ewid. LOD /2686/PWOS/15		Projekt, podał:
mgr inż. Jakub Mik Upr. Nr. ewid. LOD /2149/POOS/13		Projekt, podał:
mgr inż. Katarzyna Rutkowska-Błaszczyk		Projekt, podał:
Temat projektu: Budowa dwóch budynków o środkach opiekuńczo-wychowawczych z dwoma garażami wozosłazymi wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu		
Inwestor: Starosta Sochaczewski ul. Marsa, 35 Sochaczew 95-500, Sochaczew		Przebieg:
Adres inwestycji: działki nr 23/7, 23/8, obręb: 0016 Głuchów, gmina Ików		
Nazwa rysunku: <b>RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI</b>		
Numer projektu:	Strona: sanitarna	Faza projektu: PW
Data: 31.01.2020r.	Skala: 1:50	Numer rysunku: PW-IS-14