

Sochaczew, dnia 26 października 2018 roku

**ZARZĄD POWIATU**  
w Sochaczewie  
96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

**Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu**

Sygn. post.: **ZP.272.07.2018**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu i urządzeń do kuchni, pralni oraz do celów rehabilitacyjnych do budynku Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”**

Na podstawie art.38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2018 roku, poz.1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje w załączeniu treść pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu pn.: „Dostawę sprzętu i urządzeń do kuchni, pralni oraz do celów rehabilitacyjnych do budynku Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”.

**Pytanie:**

dot. „**Dostawa, zainstalowanie, uruchomienie i skonfigurowanie sprzętu elektrycznego do pralni – pralnicowirówek i suszarki bębnowej**”.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. 2 do SIWZ.

CPV - **42.00.00.00-6, 42.99.32.00-5,**

PYTANIA dot SIWZ.

1. Czy zamawiający dopuszcza zmiany w specyfikacji **42.00.00.00-6 następujących parametrów:**

- a) Szerokość pralki min 880 mm (jest 900mm)
- b) Średnica otworu wsadowego min 370 mm (jest 450mm)

Uzasadnienie: zamawiający określił wymiary które spełnia tylko jeden producent, Primus Unimac UY180 lub pod inna nazwa ALLIANCE FX180, nie sa to wymiary które sa kluczowe w doborze urządzenia i nie maja wpływu na jego funkcjonalność i wydajność. Tym samym uniemożliwia złożenie konkurencyjnych ofert.

2. Czy zamawiający dopuszcza zmiany w specyfikacji **42.99.32.00-5 następujących parametrów:**

- c) Głębokość bębna min 780 mm (jest 800mm)

Uzasadnienie: zamawiający określił wymiary które spełnia tylko jeden producent, Primus Unimac DX24-25 lub pod inna nazwa ALLIANCE UU055, nie jest to wymiar które jest kluczowy w doborze urządzenia i nie ma wpływu na jego funkcjonalność i wydajność. Tym samym uniemożliwia złożenie konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zmiany w specyfikacji i wyraża zgodę na zaproponowanie urządzenie o wskazanych parametrach, jeżeli pozostałe parametry będą spełniać wymagania stawiane w SIWZ. Pozostałe cechy urządzenia – bez zmian.

**Wszelkie zmiany SIWZ stanowią jej integralną część.**

**Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.**

w z. STAROSTY

Tadeusz Gucnowski  
wicestarosta