

Sochaczew, dnia 28 lipca 2020 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: ZP.272.07.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację obiektu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”

1. Na podstawie art.38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz.1843 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje w załączeniu treść pytań Wykonawcy i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi w postępowaniu na: „Termomodernizację obiektu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”:

1) Z racji, iż obecnie na rynku nie są spotykane panele o wadze 18,1 kg zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o wadze do 19,0 kg? Jeżeli nie, proszę o wskazanie modeli, które spełniają ww. wymóg ZO.

Ad.1) Dopuszcza się zastosowanie modułów o większej wadze niż wskazana w projekcie, z uwzględnieniem wytycznych ekspertyzy technicznej dla budynku.

2) Wraz z rozwojem technologii paneli fotowoltaicznych odchodzi się od ram o szerokości 40 mm, które nie wpływają na pracę modułu fotowoltaicznej. Czy wobec tego Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli z ramą mniejszą niż 40 mm?

Ad.2) Dopuszcza się.

3) Mając na uwadze zaproponowanie paneli o większej mocy, a co za tym idzie wydajności, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o maksymalnych wymiarach 1690 mm x 1010 mm?

Ad.3) Dopuszcza się, z zachowaniem określonej w projekcie mocy całkowitej instalacji fotowoltaicznej.

2. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
3. Wszelkie zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część.
4. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,

W z. STAROSTY

Tadeusz Głuchowski
wz. Starosta