

Sochaczew, dnia 14 lipca 2020 roku

ZARZĄD POWIATU
w Sochaczewie
96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: **ZP.272.PU.03.2020**

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Dostawę i montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniu konferencyjnym w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”

1. Zamawiający przekazuje w załączeniu treść pytania Wykonawcy i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi w postępowaniu na: „Dostawę i montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniu konferencyjnym w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”:
 - 1) w związku z postępowaniem ZP.272.PU.03.2020 i zapisem w określeniu przedmiotu zamówienia: 3) klasa energetyczna A++/A++. Pytanie czy Zamawiający dopuszcza klasę energetyczną dla grzania A+?

Ad.1) Zamawiający nie dopuszcza klasy energetycznej A+ dla grzania.
2. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
3. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wydziału Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
Irena Goralczyk
Irena Goralczyk