KARTA INFORMACYJNA

Teresin, ul. XX-lecia

PS / 1500x2,70 / N-80 / TP70V15/4 D



	Nazwa elementu	szt.
1	Orurowanie DN80	mb.
2	Zawór kulowy zwrotny DN80	2
3	Zasuwa DN80	2
4	Właz kanałowy żeliwny EU-D400 960x960 GJ	1
5	Pompa HOMA TP70V15/4 D P1=1,4 kW P2=1,1 kW In=3,1 A	2
6	Kołnierz normowy DN80	1
7	Zbiornik Beton C35/45 Ø1500 mm H=2,70 m	1
8	Szafa sterownicza	1
9	Drabina do dna - stal 1.4301	1
10	Instalacja płucząca	1
11	Antyodorowy kominek rurowy KF 110/1000/KO/C	1

PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2), L=51,00 m

	Oznaczenie	m n.p.m.
1	H_{ter}	93,30
2	H_{pok}	93,00
3	$H_{tło}$	91,80
4	$H_{dop1\ Ø\ 200}$	91,59
5	$H_{dop2\ Ø}$	-
6	$H_{dop3\ Ø}$	-
7	H_{alarm}	91,40
8	H_{max}	91,10
9	H_{min}	90,80
10	H_{such}	90,70
11	H_{dna}	90,30

Pompownia, jako całość posiada deklarację właściwości użytkowych zgodną z PN-EN 12050-1:2002 oraz posiada oznaczenie CE.